



Nr. 1777/10.10.2017

CAIET DE SARCINI – PARTE TEHNICĂ
SERVICII DE REVIZII TEHNICĂ
LA INSTALAȚII DE GAZE NATURALE

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1 **Denumirea serviciilor:** SERVICII DE REVIZIE TEHNICĂ LA INSTALAȚIILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE, INCLUSIV CURĂȚAREA COȘULUI DE FUM - IMOBIL Dumbrava Rosie nr 5 (fost Aqua Mold Trading)

1.2 **Surse de finanțare:** venituri proprii.

1.3 Termeni și abrevieri

În sensul prezentei proceduri următorii termeni și abrevieri se definesc după cum urmează:

a) ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;

b) OSD - operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale;

c) CT – Centrala termică.

1.4 Cadrul legislativ care reglementează domeniul și impune realizarea acestor servicii

a) Ordinul ANRE nr. 179 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea “Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale”

b) Normele Tehnice NTPPEE - 2008 actualizat, aprobate prin Ordinul A.N.R.E 5 /2009 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 225/16.04.2009 cu modificările și completările aduse de Ordinul ANRE nr. 19/ 2010 (Monitorul Oficial al României nr. 531/29.07.2010) - Ordinul ANRE nr. 111 /2013 (Monitorul Oficial al României nr. 828/23.12.2013) - Ordinul ANRE nr. 179 /2015 (Monitorul Oficial al României nr. 969/28.12.2015);

c) Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/13.07.2006 – MO nr. 646/26.07.2006;

d) Legea privind Apararea Impotriva Incendiilor, nr. 307/12.07.2006 – MO nr. 633/21.07.2006

e) HG privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, nr.300/02.03.2006 – MO nr. 252/21.03.2006;

f) Norme generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Îl reprezintă achiziționarea de servicii de revizie tehnică ca urmare a neutilizării instalației de utilizare a gazelor naturale pentru o perioadă mai mare de 6 luni.

Instalația de utilizare a gazelor naturale deservește imobilul situat pe strada Dumbrava Rosie nr 5 (fost Aqua Mold Trading) aflat în proprietatea și exploatarea Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, inclusiv reparații și serviciile de curățare a coșului de fum. Accesul se face prin strada Munteni, nr 42.

Scopul serviciilor îl reprezintă eliminarea riscului producerii unor avarii provocate de instalațiile de utilizare ce alimentează aparatele consumatoare de gaze naturale din cadrul Universității.

3. CERINȚE SPECIFICE

Revizia tehnică este obligatorie ca urmare a neutilizării instalației de utilizare a gazelor naturale pentru o perioadă mai mare de 6 luni și se efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.



O estimare cu cantitățile de lucrări este dată în continuare : (2 cazane de apa caldă THERMOSTAHL ENP250)

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM
0	1	2	3	4
001	RPGD15A1	VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT DN 80	15,000	M
002	RPGD15A1	VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT DN 50	5,000	M
002	RPGD28B1	REVIZUIRE asimilat revizuirea robinetului DN50	4,000	BUC.
003	RPGD28B1	REVIZUIRE asimilat revizuirea robinetului DN80	1,000	BUC.
004		Procurare si montare SENZOR GAZ METAN	1,000	BUC.
005		Procurare si montare electroventil DN80	1,000	BUC.
006	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON curatare cos de fum cu cosar autorizat (cos metalic CT cu H =aprox10 m, diametru 0,3 m)	500,000	RON.

Observatii :

- pentru acest obiectiv se va curăța coșul de fum cu coșar autorizat și se va anexa la fișa de evidență dovada curățării;
- deoarece imobilul este temporar debransat de la alimentarea cu energie electrică, ofertantul trebuie să dispună de o sursă de energie (grup electrogen) care să-i permită să îndeplinească în bune condiții cerințele caietului de sarcini.

La sfârșitul operațiilor de revizie se va întocmi : “Fișa de evidență a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aparținând consumatorilor persoane juridice” la care se va atașa o copie după dovada curățării cosului de fum și care vor fi transmise astfel :

- un exemplar va fi depus de către prestator la operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale (OSD);
- un exemplar transmis achizitorului, împreună cu copia adresei de depunere a fișelor de evidență la OSD.

În vederea elaborării ofertei, ofertantul poate să viziteze amplasamentul împreună cu reprezentantul Achizitorului, - ing. Radu Prună din cadrul Direcției Tehnice, telefon 0232201141, fax 0232201144.

Director Tehnic
Ing Dorina PRISECARU

Întocmit
Ing. Radu PRUNĂ