



NR. 4371 /AP/ 23 .09.2019

**SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ**

În vederea achiziționării prin **cumpărare directă** vă rugăm să ne transmiteți până la data de **27.09.2019.inclusiv**, oferta de preț în lei, la numărul de fax **0232/201148**, la **adresa de e-mail [liliana.catana@uaic.ro](mailto:liliana.catana@uaic.ro)**, sau depuse la registratura institutiei in plic inchis cu mentiunea pe plic **pentru achizitia de: Reparatii instalatii electrice de iluminat exterior alei complex studentesc Tg. Copou, a nu se deschide inainte de data de 27.09.2019, inclusiv**. Oferta depusa se va exprima in lei fara TVA si va include toate costurile ofertantului legate de incheierea si excutarea contractului;

Nr.crt.	Denumire lucrari
1	<b>Reparatii instalatii electrice de iluminat exterior alei complex studentesc Tg. Copou- conform Specificatiilor Tehnice</b>

Caracteristicile tehnice solicitate prin Caietul de Sarcini sunt minime si obligatorii.

**Cerinte minime de calificare :** Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului corespunde obiectului achizitiei.

Ofertantul va trebui sa faca dovada ca este atestat ANRE tip II si va depune diplome /atestate / autorizatii sau orice alte documente relevante - copii cu mentiunea „conform cu originalul”.

- *Se va prezenta Lista subcontractanților cu precizarea părții din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși (daca este cazul).*

- **Descrierea lucrarilor**

Cei 21 bucăți stâlpi de iluminat existenți se vor repara pentru adaptarea la corpuri de iluminat tip Tornado. Corpurile de iluminat se pun de dispozitie de catre achizitor.

La începutul lucrărilor se vor verifica locurile de amplasare a stâlpilor existenți(dacă acestea nu mai corespund se vor repara pe măsura posibilităților sau se vor executa fundații din beton prefabricat de tipul F75/200 pentru montarea stâlpilor existenți) și a rețelei de cabluri pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

- Se demonteaza stilpi existenți,cei care nu mai pot fi re folositi se vor înlocui cu stâlpi noi
- Se întocmește un proces verbal împreună cu beneficiarul unde se menționează nr de stâlpi care se înlocuiesc
- Se înlocuiește fundația crapata cu un element prefabricat:
  - Fundatie prefabricata beton model F75/200.
  - Este executata din beton C12/16.
  - Dimensiuni fundatie(Lxlxh): 300x300x750mm
  - Greutate fundatie: 92kg
  - Sistem prindere: 4xM20
  - Fundatie prefabricata F75/200 este utilizata in special pentru stalpii utilizati in parcuri si alei pietonale, cu inaltime de 3m, 4m, 5m.
- Corpurile de iluminat sunt puse la dispozitie de catre achizitor
- Oferta se va depune pentru numărul maxim de stâlpi urmând ca decontarea să se facă în conformitate cu situația cantităților finale aprobate de către beneficiar

**Criteriul de atribuire este :** pretul cel mai scazut .

**Propunerea financiara va include :**

- Deviz oferta pentru lucrarile reparatii instalatii electrice de iluminat exterior, care va cuprinde pretul defalcat pe fiecare articol si va fi calculat pentru cantitatile din devizul prezentat in Specificatiile Tehnice .

Propunerea financiara va fi insotita obligatoriu de formularul de oferta si centralizatorul propunerii financiare. In formularul de oferta se va trece valoarea totala a ofertei conform Centralizatorului propunerii financiare.

**Durata de executie a lucrarilor :** 45 de zile de la data semnarii contractului de ambele parti.

**Garantia lucrarilor executate :** minim 24 de luni, iar pentru aparatajul utilizat garantia oferita de producator.

**Garantia de buna executie :** 10% din valoarea contractului fara TVA .

**Plata lucrarilor :** se va face in termen de 30 de zile de la semnarea Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in baza facturii fiscale.

Termen de valabilitate al ofertei: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE,

Ing. Gabriela ALEXOAEI

Întocmit:

Ing Catana Liliana