

1.Solicitare clarificări:

"Subscrisa S.C. ____ S.R.L. in calitate de potential ofertant la procedura de achizitie publica aferenta obiectivului de investitii :

Lucrări de renovare: reparații curente la obiectivul Casa Miclescu, "zona B" (hol, grup sanitar, 3 săli + 1 încăpere depozitare) ce aparține Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și este situată în Iași, Strada Pinului, nr.2., vă adresăm următoarele solicitări de clarificări :

1. Vă rugăm să precizați mai multe specificații tehnice pentru gresia antiderapantă, printre care : Gradul de rezistență la uzura (PEI.); Dimensiuni (lxL) cm; Grosime (mm);

2. Vă rugăm să precizați mai multe specificații tehnice pentru baterie stativă monocrom spălător."

Răspuns la solicitarea de clarificări:

- 1. Gresie de interior, mată, dimensiuni 33,0x33,0 cm, gradul de rezistență la uzură PEI IV; grosime 8 mm;*
- 2. Baterie lavoar monocomanda, finisaj cromat, înălțime 135, racorduri alimentare apă G3/8", acționare cartuș ceramic, perlator M24.
Bateriile sunt evidențiate separat.*

Responsabil Achiziție:

Adina ȘERBAN

