



Nr.3479/AP/22.06.2020

CLARIFICARE

Referitor la achiziția de “Pentru achiziția de reparații a hidroizolației demisolului clădirii principale a Stațiunii de Cercetări Fizico Geografice și de monitorizare a Calității Mediului – Mădarjac”

Ca urmare a unor solicitări de clarificări primite din partea unui posibil ofertant, transmitem următorul răspuns:

Intrebarea nr. 1: Hidroizolatia pe baza de bitum amorsa si membrana cu ardezie se poate inlocui cu o hidroizolatie (impermeabilizare suprafete beton sau tencuieli cu epoxi si impilsitura fibra sticla tip Rowing?

Raspuns: Solutia tehnica de hidroizolare a demisolului clădirii Stațiunii Madarjac va fi exclusiv cu membrana bituminoasa pe baza de ardezie lipita cu solutie bituminmoasa, dupa amorsarea in prealabil cu solutie bituminoasa. Protectia mecanica a hidroizolatiei va fi realizata cu membrana cu cramioane confectionata din polietilena de inalta densitate (HDPE). Nu se accepta alte sisteme/materiale pentru realizarea hidroizolatiei.

Directia Tehnica

Ing. Lucian Laic