

Clarificări în cadrul achiziției de „Lucrări de reparații și reconfigurare spații Corp "G" al Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași"

"Subscrisa S.C. __ S.R.L. in calitate de potential ofertant interesat, va transmitem urmatoarele solicitari de clarificari" :

1. In cadrul plansei A02 Plan pardoseli identificam covorul PVC omogen – Tarkett Absolut Liam 3, care insa nu respecta specificatiile tehnice din fisa tehnica A5 Covor PVC omogen si anume Clasificare comercială: 34 Foarte intens si Clasificare industrială: 43 Intens.

Conform fise tehnice a producatorului, Covorul PVC omogen – Tarkett Absolut Liam 3 – are urmatoarele caracterisitici tehnice : Clasificare comercială: 23 Foarte intens si Clasificare industrială: 31 Intens.

In vederea respectarii specificatiilor tehnice si fisa tehnica dar si pentru incadrarea intr-un design similar va rugam sa acceptati urmatorul produs in loc de Absolut Liam 3 :


Covor PVC tip Tarkett SPARK - M 04 - Covor PVC eterogen sau

Covor PVC tip Tarkett gama RUBY 70 design Oak GREY / Oak MIDDLE BEIGE / Oak DARK BROWN / Arcadia WHITE GREY / etc - Covor PVC eterogen

2. Referitor la Fisa tehnica nr. A8, Corp iluminat etans, liniar, led, spatii umede, mentionam ca piesa desenata prezentata indica un design unic ce poate avantaja doar un singur producator. Mai mult decat atat, in urma discutiilor cu diversi furnizori de corpuri de iluminat din tara si anume Chorus, Light Smart, LedProfi, LedZone, etc nu s-a putut identifica un corp de iluminat care să îndeplinească concomitent atat designul cât și specificațiile tehnice din fișa tehnică.

In vederea ofertarii unui produs existent pe piata din Romania dar si care sa respecte specificatiile tehnice va rugam sa ne indicati un model/tip sau sa acceptati si urmatoarele specificatii tehnice :

Corp Led Fida aluminiu, 40W=80W, 6400K, lumina rece;



Corp LED tip FIDA extra plat cu corp din aluminiu si cu placa leduri integrate.

Consum(W) – 40 W ; Durata Medie De Viata 30000 ore;

Dimensiune 1200 x 75; IP22; CLasa Energetica A+

Culoare lumina – Lumina 6500 K, Lumeni 4000 Lm

3. Va rugam clarificati daca se accepta fise tehnice pentru mai multi producatori de tamplarie PVC, motivat de faptul ca desi exista producatori care respecta specificatiile minime impuse, anumite caracteristici difera de la un produs la altul, cum ar fi profile PVC cu 5 sau 6 camere de izolare.
4. Va rugam clarificati ca pentru art. 48.1 din lista de cantitati se va folosi Cablu CYY 3 x 2.5:
5. Va rugam clarificati daca este asigurata sursa de finantare pentru prezentul obiectiv de investitii, si care este termenul limita pentru contractul de finantare externa.
6. In cazul in care durata de executie de 120 de zile calendaristice nu se incadreaza in termenul limita impus prin contractul de finantare externa, va rugam sa clarificati ce masuri va impune autoritatea contractanta astfel incat obiectivul de investitii sa poata fi finalizat, cu respectarea clauzelor **contractuale de catre ambele** parti implicate.

Răspunsuri :

1. Se acceptă doar covor PVC care respectă cerințele precizate de beneficiar în fișa tehnică A 4.

În acest sens, în planșa A02 în loc de ” Absolut Liam 3” se va citi:

” TOPAZ 70 - Winter Pine SOFT BEIGE”.

2. Fișei tehnice nr.A8, i se aduc modificări: o regasiți actualizată;

3. Va fi analizată doar fișa tehnică a produsului cu care ofertantul se va prezenta la lucrare.

Astfel, precizăm că se solicită ca ofertanții să depună fișe tehnice/declarații de conformitate/pagini de catalog – doar pentru acele produse cu care intenționează să asigure execuția lucrării. Din documentele depuse trebuie să reiasă că fiecare produs oferat îndeplinește integral cerințele minime precizate de beneficiar în fișele tehnice atașate caietului de sarcini (un singur produs -corespondent fiecărei fișe tehnice); Comisia de evaluare nu va alege din mai multe fișe tehnice produsul cu care executantul va realiza lucrarea.

În cazul tâmplăriei, (fișe tehnice A2 și A3), este de preferat, ca pentru uniformitate să fie ofertată tâmplărie de la același producător, (pentru ca modelul de profil să fie din aceeași gamă și să arate la fel);

4. Se va folosi cablu CYY;

5. Este asigurată sursa de finanțare. Contractul de finanțare, încheiat în decembrie 2019, prevede diferite activități ce vor fi derulate pe parcursul a 3 ani, de la data încheierii lui;


6. În acest moment, activitățile se desfășoară conform graficului.

FISA TEHNICA NR. A8

Corpuri iluminat etans, liniar, led, spatii umede

Nr.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1
1.*	▪ Corp LED tip FIDA liniar cu corp din aluminiu si cu placa leduri integrate. ▪ Culoare: Alb Rece ▪ Lumeni 4000-4320 Lm SPECIFICATII ▪ Clasa Energetica min. A+ Consum(W) 36-40W ▪ Dimensiune min.1200mm ▪ Durata Medie De Viata min. 15.000 ore ▪ Indice de Protectie : IP22 sau IP 65
2.	Condiții de garanție si post garanție: - Se va livra cu agrement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
3.	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului

****În dovedirea îndeplinirii cerințelor precizate la pct.1 ofertantul va depune și fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului oferat.***

Întocmit: 
Responsabil achiziție
Adina ȘERBAN