



Nr. 4711 /AP/ 19.08.2020

CLARIFICARE

Referitor la achiziția de : Reabilitare termica si refunctionalizare Statiunea de Cercetare pentru Biologie Marina „Ion Borcea” Cladire Turn – Agigea, jud. Constanta

Ca urmare a unor solicitari de clarificari primite din partea unui posibil ofertant, transmitem urmatorul raspuns:

Intrebarea nr. 1: Care este valoarea maxima care poate fi oferata.

Raspuns : Valoarea estimata nu va fi precizata de catre Autoritatea Contractanta avand in vedere obtinerea celor mai bune oferte disponibile pe piata . Valoarea estimate nu a fost mentionata nici in solicitarea de oferta, Autoritatea Contractanta nevand obligatia publicarii valorii estimate in cazul achizitiilor directe.

Intrebarea nr. 2: Sa ne transmiteti fisa tehnica pentru "Lampa (bec sau tub), montata in interiorul constructiilor sau pe elementele exterioare ale acestora cu incandescenta, pina la 1000 W" - " lampi cu LED 48 buc X ...lei"

Raspuns : Se vor respecta cele prevazute in Caietul de sarcini la capitolul 5 , Reglementari tehnice aplicabile. Ofertele vor cuprinde cantitatile prevazute in Caietul de sarcini. Se vor pune in opera lampi de iluminat LED cu montaj aparent , avand temperatura de culoare (T) , temperatura (în K) , neutra - 4000K. Puterea maxima admisa pentru " lampi cu LED 48 buc X ...lei" va fi de 50W/lampa.

Intocmit

Ing. Catana Liliana