



NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod postal 710030 Botoșani România



Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 9,960,440 Lei

Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001

Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XXX006244

Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

Locația Botoșani

Nr. 262517 din 11.06.2020

**CĂTRE,
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI**

Ors. Stefanesti
Jud. BOTOȘANI

Urmare a cererii dumneavoastră nr. 262517 / 27.04.2020 și a documentației tehnice anexate în conformitate cu prevederile Legii 51/2006 și Legii 241/2006, S.C. "NOVA APASERV" S.A. Botoșani emite următorul :

AVIZ DEFINITIV

pentru :

A. BRANȘAREA și furnizarea de apă potabilă :

1. Asigurarea unui debit de: Q med. zilnic = 0.42 m.c./zi ;
și lunar de:
- menajer Q med lunar = 12.6 m.c./lună ;
stabilite conform :

- declarație de utilizare (inclusă în cerere) ;

2. Asigurarea debitului se va face prin bransarea imobilului Univesitatea Al. I Cuza Iasi din loc. Stefanesti, la conducta secundară din (PEHD) – polietilena de inalta densitate Dn 250 mm , printr-un bransament din țeavă de PEHD, având Dn 32 mm, îngropat la adâncimea de 1.2 m.

3. Presiunea asigurată în punctul de bransare este între 1.0 – 1.5 bar.

4. La limita de proprietate, specificată în planul de situație, pe spatiul public, se va construi un cămin de contoar conform proiect și se vor monta un contor Dn 15 mm.

5. Apa potabilă va avea parametrii de calitate corespunzătoare prevederilor normativelor în vigoare, și ai celor din anexa 3 la contractul de bransare / racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

6. Societățile comerciale își vor asigura rezerva de apă pentru 48 ore, pentru nevoi tehnologice și de incendiu.

B. NEPRELUAREA apelor uzate :

Deoarece operatorul nu are în exploatare în zonă rețele de canalizare menajeră / pluvială, evacuarea apelor uzate se va face conform avizelor emise de S.G.A. Botoșani și A.P.M. Botoșani.

C. Prezentul aviz de bransare / racordare se acordă în următoarele condiții :

1. Lucrările de bransare / racordare vor fi realizate de către operator sau societati specializate;



2. La finalizarea lucrărilor se va face recepția branșamentului / racordului și montajului contorului. La recepție vor participa: beneficiar, reprezentant operator. Se vor efectua toate probele specificate în documentația tehnică;
3. Punerea în funcțiune a branșamentului / racordului se va face numai după încheierea contractului de branșare / racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Nerespectarea condițiilor de mai sus va fi considerată branșare / racordare frauduloasă.

Procesul verbal de recepție branșament / racord și contor, împreună cu situația definitivă de lucrări, vor constitui documentele de preluare în exploatare de către furnizor a branșamentului / racordului, căminului de contoar / racord, și contoarului de branșament.

În situația în care, față de documentația tehnică ce a stat la baza emiterii prezentului aviz apar modificări, acesta își pierde valabilitatea, și pe cale de consecință se va solicita un nou aviz.

De asemenea avizul își pierde valabilitatea când nu sunt respectate prevederile din contractul de branșare / racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în privința : protecției rețelelor de apă, a apei din rețea, a rețelei de canalizare, și a condițiilor de evacuare a apelor uzate (canalizate).

Prezentul aviz stă la baza întocmirii contractului de branșare / racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în termen de 5 zile lucrătoare, de la efectuarea recepțiilor, la Departamentul comercial al operatorului.

Avizul este valabil 1 (un) an de la data emiterii.

Director Operațional
Ing. Romeo Obreja

Compartiment avizare
Ing. Alin-Petrisor Alexa

Serviciul Tehnic
Ing. Gelu Matei