



Nr. 906 /AP/ 19.02.2021

CLARIFICARE

Referitor la achiziția de : Lucrari de alimentare cu gaze naturale Statiunea de cercetare biologica marina,, Prof.dr.Ioan Borcea” AGIGEA- **proiectare si executie instalatie de utilizare gaze naturale**

Ca urmare a unor solicitari de clarificari primite din partea unui posibil ofertant,transmitem urmatorul raspuns:

Întrebare1: Lungimea traseului ingropat a instalatie de utilizare gaze naturale dupa masuratori este de aproximativ 200 ml si nu 150 ml cum e trecut in specificatia tehnica.

Răspuns: Asa cum este precizat in specificatiile tehnice lungimea traseului propus este estimative, din acest motiv recomandam vizitarea amplasamentului. Autoritatea Contractanta este interesata sa obtina un pret pe toata lucrarea si nu pe ml/conducta instalata.

Întrebare2:Consumul estimat pentru "Plite de gatit 2 buc" de 2 Nmc/h consideram ca este subdimensionat, pentru o plita de gatit care are si cuptor consumul este 3.5 Nmc/h.

Răspuns: Consumul este corect, nu se vor instala prite de gatit industriale.

Întrebare3.1: În solicitarea oferta de pret nr 790/AP/15.02.2021 la cerinte minime de calificare doriti o dovada ca ofertantul sa fie agreat de catre DISTRIGAZ SUD RETELE. Dorim sa va aducem la cunostinta ca DISTRIGAZ SUD RETELE nu este in masura sa ofere o astfel de agreere deoarece conform normelor ANRE orice firma autorizata EDIB/PDIB poate executa lucrari conform normelor NTPEE 2018

Răspuns: Fără a restrânge accesul la procedura de achizitie, prin specificatiile tehnice se solicita ca executantul sa fie dintre cei de la care se poate achizitiona executia de lucrari. Distribuitorii de gaze au la sediul lor o lista de executanti. Nu este obligatoriu sa fiți in acea lista, dar este de dorit.

Întrebare3.2: Tot in oferta de pret nr 790/AP/15.02.2021 spuneti ca executantul trebuie sa faca dovada transmiterii proiectului catre Distrigaz Sud Retele pentru avizare. Va aducem la cunostinta ca proiectul de instalatie de utilizare gaze naturale nu trebuie sa fie avizat de catre Distrigaz Sud Retele, el trebuie sa fie verificat de un verifcator de proiect atestat de catre MDTR pentru domeniul Ig.

Răspuns : Executantul va întocmi proiectul instalației de utilizare, verificat de un verifcator de proiect și îl va transmite distribuitorului Distrigaz Sud Retele (va face dovada transmiterii) urmând ca la punerea în funcțiune să se verifice conformitatea executiei lucrărilor cu proiectul.

Întocmit,
Ing. Catană Liliana

Direcția tehnică
Ing. Radu Prună