



Nr.2462 /AP/28.04.2021

CLARIFICARE

Referitor la achiziția de aparate de aer conditionat

Ca urmare a unei solicitări de clarificări primite din partea unui posibil ofertant, transmitem urmatorul răspuns:

Întrebare

Referitor la Lotul 4, poziția 1, 2 și Lotul 5, funcția de umidificare este necesară pentru aparatele de aer conditionat, sau s-a produs o eroare la scrierea specificatelor.

Răspuns

Pentru Lotul 4, poziția 1, 2 și Lotul 5, funcția de umidificare este solicitată și nu se datorează unei erori de redactare.

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE
Ing.Gabriela ALEXOAEI

Întocmit,
Ing. Mihai Ivanescu