



Nr.1327 /29.06.2021

Răspuns la solicitările de clarificări “Achiziție de lucrări de reabilitare centrale termice Complex Studentesc Tg.Copou – lucrări de înlocuire cazane de apă caldă și rețea distribuție agent termic”

Întrebare : În vederea întocmirii ofertei diferența pret manopera, respectiv: financiară vă rugăm să ne transmiteți valoarea fiecărei deferente pret manopera, respectiv

- Poz.17-aferența modificare proiect instalații încălzire
- Poz.18- aferența PIF cazane noi
- Poz.31- aferența PIF CT C4
- Poz.34 - aferența tarife ISCIR .
- Poz.35-aferența modificare proiect rețea utilizare gaze naturale conform listei de cantități de lucrări atasate

Răspuns valorile fiecărei deferente pret manopera sunt următoarele :

- | | |
|--|--------------|
| - Poz.17-aferența modificare proiect instalații încălzire | 3.000,00 lei |
| - Poz.18- aferența PIF cazane noi | 3.500,00 lei |
| - Poz.31- aferența PIF CT C4 | 3.500,00 lei |
| - Poz.34 - aferența tarife ISCIR | 3.200,00 lei |
| - Poz.35-aferența modificare proiect rețea utilizare gaze naturale | 3.000,00 lei |

Întrebare : În vederea întocmirii ofertei financiare vă rugăm să ne transmiteți:

- Câte arzătoare cu funcționare pe gaze naturale, se vor achiziționa și monta. Conform listei de cantități de lucrări poz 20 și poz. 30, ar fi 4 buc, iar conform fișei tehnice atasate, ar mai fi încă 2 buc
- La ce poziție din lista de cantități de lucrări, sunt cuprinse cele 2 cazane de minim 650 kW ce se vor achiziționa.

Răspuns :

- se vor achiziționa 2 buc arzătoare care vor echipa noile cazane de minim 650 kW
- se vor monta 4 buc arzătoare (2 buc aferente noilor cazane de minim 650 kW și 2 buc de la cazanele care se vor relocaliza în CT a caminului C5):
- la poz 19 se găsesc cele 2 cazane noi de minim 650 kW (articol asimilat).

Director tehnic,
Ing Dorina PRISECARU

Întocmit,
Ing Radu PRUNĂ