



Nr.1336/30.06.2021

Răspuns la solicitările de clarificări „Achiziție de lucrări de reabilitare centrale termice Complex Studentesc Tg.Copou – lucrări de înlocuire cazane de apă caldă și rețea distribuție agent termic”

Întrebare 1: În Caietul de sarcini- Cap. 4 – Documentațiile pe care executantul trebuie să le livreze Autorității contractante - la ce anume se referă Proiectele de instalații de încălzire actualizate (se face referire la proiectele de montare a echipamentelor din camera centralei?)

Răspuns Actualizarea Proiectelor de instalații de încălzire implică și realizarea documentațiilor necesare autorizării funcționării cazanelor la CNCIR Iași precum și proiectele de montare a echipamentelor din camera centralei.

Întrebare 2 : Oferta trebuie să conțină și prețul pentru cosurile de fum aferente cazanelor instalate la caminul C4?

Răspuns: Oferta NU conține prețul cosurilor de fum

Întrebare 3 La caminul C2- vă rugăm să ne precizați care este modelul și puterea cazanului deja instalat

Răspuns: cazane apă caldă VIESMANN putere 250 KW

Întrebare 4 La caminul C4- vă rugăm să ne precizați care este modelul și puterea cazanului deja instalat

Răspuns: cazan apă caldă UNICAL putere 160 KW și cazan apă caldă ELLPREX putere 510 KW

Director tehnic,
Ing Dorina PRISECARU

Întocmit,
Ing Petru Nistor