



Nr1408/08.07.2021

Către,
Compartimentul Achiziții

Referitor: La achiziția de lucrări **Reabilitare instalații electrice exterioare Stațiunea de Cercetare si Practică Studențească "Simion Mehedinți" com.Tulnici, jud. Vrancea**

Ca urmare a unor solicitări de clarificări primite din partea unui ofertant,transmitem următorul răspuns:

Intrebare 1 Referitor la procedura de achiziții există un proiect pentru lucrarea solicitată? Dacă exista, va rog să ni-l transmiteți.

Raspuns :Nu exista proiect pentru lucrarea solicitată

Intrebare 2 Se poate face o vizita la acest obiectiv? Daca este posibil, va rog sa ne indicați si o persoana de contact, pentru a stabili detaliile pentru vizita obiectivul.

Raspuns:Se poate vizita obiectivul, persoană de contact Director Stațiune Ionuț Vasiliniuc tel. 0743029112

Intrebare 3 Schema monofilară la tablourile electrice sau specificația tehnică

Raspuns :Echiparea tablourilor este descrisă în articolului de procurare din deviz

Intrebare 4. In deviz sunt trecute cabluri tip cyaby 4x2.5, 4x16, 4x10. Rugăm să specificați dacă rămân cablurile specificate în deviz sau trebuie cabluri cu 5 conductoare tip cyaby 5x2.5, 5x16, 5x10?

Raspuns :Trebuie cabluri cu 5 conductoare

Director Tehnic,

Ing.Dorina PRISECARU

Întocmit

Ing.Gheorghe STANUTA