



Nr1429/12.07.2021

Către,
Compartimentul Achiziții

Referitor: La achiziția de lucrări **Reparatie coloana transformator corp B2**

Ca urmare a unor solicitări de clarificări primite din partea unui ofertant,transmitem următorul răspuns:

Intrebare 1 Referitor la procedura de achiziții schema monofilara pentru tabloul nou si tipul de cablu pentru lucrarea solicitată?.

Raspuns :Tipul de cablu cupru monofilar RBK 1x240.Tabloul nou are un circuit de intrare echipat cu sigurante MPR de 600 A si doua circuite de ieșire echipate cu siguranțe MPR de 400 A

Întocmit
Ing.Gheorghe STANUTA