



Nr. 5279/AP /06.09.2021

SOLICITARE DE PREȚ

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **09.09.2021**, sa ne transmițeti oferta de pret (lei fără TVA), **marca si modelul** produsului ofertat, termenul de **livrare și instalare**, perioada de **garanție** acordată pentru reperatele din tabelul următor:

Lot	Poz	Denumire produs	Cant.
1	1	Aparat de aer conditionat, 24000 BTU . Clasa eficienta energetica racire minim A++, eficienta energetica incalzire minim A+ , Filtru multifunctional, Functii racire, incalzire, ventilatie,dehumidificare , autodiagnoza, autorestart, SEER minim 6, SCOP minim 4 . Traseu frigorific standard . Traseu alimentare energie electrica 25m, cablu 3x2,5mmp, jgheab PVC, priza cu CP aplicata. Instalare si punere in functiune Garantie minim 24 de luni.	1
	2	Aparat de aer conditionat, 12000 BTU . Clasa eficienta energetica racire minim A++, eficienta energetica incalzire minim A+ , Filtru multifunctional, Functii racire, incalzire, ventilatie,dehumidificare , autodiagnoza, autorestart, SEER minim 6, SCOP minim 4 . Traseu frigorific standard . Traseu alimentare energie electrica 25m, cablu 3x2,5mmp, jgheab PVC, priza cu CP aplicata. Instalare si punere in functiune Garantie minim 24 de luni.	1
2	1	Aparat de aer conditionat, 24000 BTU . Clasa eficienta energetica racire minim A++, eficienta energetica incalzire minim A+ , Filtru praf lavabil, Functii racire, incalzire, purificare,ventilatie,dehumidificare , autodiagnoza, autorestart, functionare silentioasa. SEER minim 6,5 , SCOP minim 4 Functionare in mod racire/incalzire pina la -20°C. Traseu frigorific standard . Instalare si punere in functiune Garantie minim 24 de luni.	1
3	1	Aparat de aer conditionat, 12000 BTU . Clasa eficienta energetica racire minim A++, eficienta energetica incalzire minim A+ , Filtru multifunctional, Functii racire, incalzire,ventilatie,dehumidificare , autocuratare, autorestart, functionare silentioasa. SEER minim 6,8 SCOP minim 4,2. Traseu frigorific standard . Instalare si punere in functiune Garantie minim 24 de luni.	1
4	1	Aparat de aer conditionat, 12000 BTU . Clasa eficienta energetica racire minim A++, eficienta energetica incalzire minim A+ , Filtru multifunctional, Functii racire, incalzire,ventilatie,dehumidificare , autocuratare, autorestart, functionare silentioasa. SEER minim 6,8 SCOP minim 4,2. Traseu frigorific standard. Traseu alimentare energie electrica 3m. Instalare si punere in functiune Garantie minim 24 de luni.	1



Termen de livrare si instalare pentru Lot 1,2,3,4, este maxim 30 de zile

Atribuirea se va face pe fiecare lot in parte.

La intocmirea ofertei se vor lua in calcul si materialele necesare instalarii (lungime traseu frigorific, console, cabluri, dibluri, furtun condens etc) respectiv costul lucrarilor de reparație a elementelor de zidarie (tencuială, umplere goluri de trecere).

Oferta de pret va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcționale pentru echipamentul livrat, conform solicitarii.

Ofertanti se oblige sa asigure curățenia în sala în care se va amplasa echipamentul, precum și protejarea bazei materiale existente în aceasta.

Produsele vor fi insotite de certificat de conformitate, certificat de garantie si manual de utilizare in limba romana.

Termenul de plată este:

a)30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția bunurilor este anterioară datei primirii facturii;

b)30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”

**ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE,
Ing.Gabriela ALEXOAEI**



Întocmit,
Ing. Mihai Ivanescu