



Nr. 325 / 09.02.2022

RĂSPUNS CLARIFICĂRI

Referitor la procedura de achiziție publică de lucrări: „Lucrări de relocare rețea gaze naturale complex studentesc Titu Maiorescu (proiectare și execuție rețea utilizare gaze naturale -IUGN și stație de reglare măsurare -SRM)” – anunț 389/AP/02.02.2022 :

Întrebare: În urma vizitei pe teren din data de 07.02.2022 rog clarificare.

În solicitare oferta pret la propunerea financiară se vor complete formulare F1, F2, F3... etc.

Pentru întocmirea devizului rog să-mi comunicați consum gaze Nm^3/h pentru fiecare centrală termică aparte Titu Maiorescu nu consumul de gaz de la arzătoare, arzătoarele au un consum de gaz de la până la....., iar centrala termică are un debit de consum gaz.

Răspuns :

- **Centrala Termică Titu Maiorescu** putere maximă instalată 6000 kw echipată cu

3 cazane echipate cu arzătoare reglate la 1050 kw - consum 99 Nmc/h / bucată

2 cazane echipate cu arzătoare reglate la 1400 kW - consum Nmc/h 132 Nmc/h / bucată

Consum total simultan 561 Nmc/h

- **Bucătăria cantinei Titu Maiorescu** echipată cu plite de gătit, friteuze, gratar, cuptoare de patiserie, etc consum cumulativ maxim 18,90 Nmc/h

- **Grădinița Junior** - 1 buc centrală termică murală 30kW - consum 2,85 Nmc/h

- **Turnul de Apă** – 2 buc centrală termică murală 35kW - consum 3,30 Nmc/h / bucată

Consum total simultan 6,6 Nmc/h

Director tehnic
Ing Dorina Prisecaru

Întocmit
Ing. Radu Pruna