



Nr. 339/09.02.2022

RĂSPUNS CLARIFICĂRI

Referitor la procedura de achiziție publică de lucrări: „Lucrări de relocare rețea gaze naturale complex studentesc Titu Maiorescu (proiectare și execuție rețea utilizare gaze naturale -IUGN și stație de reglare măsurare -SRM)” – anunț 389/AP/02.02.2022 :

Întrebare : Din răspunsul clarificării aveți un debit total gaze de 589.35Nmc/h, dar în caietul de sarcini punctul 3. PREZENTARE GENERALĂ bransamentul și SRM debit instalat 350Nmc/h unde în caietul de sarcini scrie că debitul nu se modifică

Rog clarificare.

1. Care este debitul real SRM?
2. Se cere suplimentare gaz adică relocare și redimensionare bransament (SRM)?
3. Care sunt consumatorii noi?

Răspuns :

1. SRM –ul a fost modernizat în anul 2008 de către distribuitorul de gaze naturale și suportă fără probleme debitul total de gaze naturale (atât regulatorul cât și contorul cu pistoane rotative suportă fără probleme vârfurile de consum) Specificăm că în funcție de necesarul de agent termic și apă caldă menajeră pot funcționa pentru perioade scurte toate cazanele;
2. Se cere relocare bransament (SRM);
3. Nu sunt consumatori noi.

Director tehnic
Ing Dorina Prisecaru

Întocmit
Ing. Radu Pruna