



Nr.356 /10.02.2022

RĂSPUNS CLARIFICĂRI

Referitor la procedura de achiziție publică de lucrări: „Lucrări de relocare rețea gaze naturale complex studentesc Titu Maiorescu (proiectare și execuție rețea utilizare gaze naturale -IUGN și stație de reglare măsurare -SRM)” – anunț 389/AP/02.02.2022 :

Întrebare : Raspuns clarificare cu Nr.339/09.02.2022 nu sunt clare. SRM debit instalat 350Nmc/h debit total consum 589.35Nmc/h, $=350 \text{ Nmc/h} - 589.35 \text{ Nmc/h} = -239.35$
Ceea ce aveți D-tre este subdimensionată
Rog schema izometrică din proiect

Răspuns : SRM –ul a fost montat în anii '60 și modernizat în anul 2008 de către distribuitorul de gaze naturale zonal.

Asa cum am precizat în răspunsul la clarificarile din data de 09.02.2022 SRM-ul suportă fără probleme debitul total de gaze naturale (atât regulatorul cât și contorul cu pistoane rotative suportă fără probleme pentru vârfurile de consum).

În documente apare ca având un debit de 350 Nmc/h.

La vizitarea amplasamentului ați vizualizat I.U.G.N. și consumatorii instalați în C.T. Titu Maiorescu.

În CAIETUL DE SARCINI, se fac următoarele precizări la capitolul Obiectul contractului:

FAZA 1

Servicii de proiectare pentru dimensionarea conductelor ce vor alimenta obiectivele enumerate anterior

Cade în sarcina proiectantului să dimensioneze I.U.G.N. conform normelor tehnice în vigoare (Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale/2018)

Nu deținem schema izometrică a SRM-ului care este proprietatea DELGAZ GRID S.A.

Director tehnic
Ing Dorina Prisecaru

Întocmit
Ing. Radu Bruna