



Nr. 370/11.02.2022

RĂSPUNS CLARIFICĂRI

Referitor la procedura de achiziție publică de lucrări: „Lucrări de relocare rețea gaze naturale complex studentesc Titu Maiorescu (proiectare și execuție rețea utilizare gaze naturale -IUGN și stație de reglare măsurare -SRM)” – anunț 389/AP/02.02.2022 :

1) Întrebare :

Doamna am nevoie și Rog schema izometrică sau planurile avizate de un verificator instalații interioare gaze de la centrala termică Titu Maiorescu putere maximă instalată 6000kw
Nu de la SRM
Dacă le aveți

Răspuns :

S-a răspuns la informațiile solicitate prin adresele de Răspuns Clarificări nr 339/09.02.2022 și 356 /10.02.2022

Nu detinem schema izometrică avizată de un verificator instalații interioare gaze de la centrala termică Titu Maiorescu

2) Întrebare :

Va rog frumos să îmi spuneți dacă trebuie ținut cont la întocmirea devizelor, de cantitățile prevăzute în antemasuratori și dacă s-a făcut vreun calcul de redimensionare de unde să reiasă cantitățile respective.

S-a întocmit vreun SF sau DALI la proiectul respectiv ? ați putea să îmi trimiteți și mie dacă aveți ?

Răspuns :

În Caietul de Sarcini, capitolul Obiectul contractului -FAZA I sunt enumerate obligațiile proiectantului.

Căde în sarcina proiectantului să dimensioneze I.U.G.N. conform normelor tehnice în vigoare (Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale/2018)

Separat, dar în strânsă legătură cu obligațiile executantului sunt enumerate cantitățile estimative de lucrări.

Toate informațiile necesare pentru întocmirea ofertei tehnice și economice sunt detaliate în Caietul de Sarcini.

Nu s-a întocmit S.F. sau D.A.L.I.

Întocmit
Ing. Radu Pruna

Director tehnic
Ing Dorina Prisecaru

