



Nr. 74 /29.03.2023

RĂSPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI

Referitor la: achiziția directă de **Sistem UPS centrul de date**

Data limită de depunere a ofertelor: **31.03.2023 inclusiv**

Cerere de ofertă nr. 53/07.03.2023

Ca urmare a unor solicitări de clarificări primite din partea unor potențiali ofertanți, transmitem următoarele întrebări / răspunsuri:

1. **Întrebare:** Ce se întâmplă cu echipamentul vechi?

Răspuns: În conformitate cu cerința 6.4 UPS-ul vechi va fi dezafectat de către ofertant și depozitat într-un spațiu specificat de beneficiar.

2. **Întrebare:** Cine îl deconectează?

Răspuns: În conformitate cu cerința 6.4 deconectarea UPS-ului vechi intră în atribuțiile ofertantului.

3. **Întrebare:** Unde se muta?

Răspuns: În conformitate cu cerința 6.4 UPS-ului vechi se va depozita în proximitatea locației de instalare.

4. **Întrebare:** Cine îl reciclează?

Răspuns: Reciclarea UPS-ului vechi nu este un obiectiv al prezentei proceduri. Ofertantul nu va fi obligat să recicleze UPS-ul vechi conform cerinței 6.4.

5. **Întrebare:** Echipamentul nou este greu. Aveți utilaje de descărcare pe care le putem utiliza?

Răspuns: Toate operațiile necesare pentru instalarea, alimentarea, manipularea, punerea în funcțiune și testarea intră în obligațiile ofertantului conform 6.2.

6. **Întrebare:** Se păstrează cablurile și protecțiile existente?

Răspuns: Se pot reutiliza circuitele electrice existente conform 3.8 dacă sunt conforme cu cerințele pentru echipamentul ofertat.

RECTOR,

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER

Șef Serviciu Achiziții Publice

Ing. Gabriela ALEXOAEI

Responsabil Achiziții

Ec. Ștefania Pleșcan

Manager Proiect

Lect. univ. dr. Octavian RUSU

Direcția Comunicații Digitale

Ciprian PINZARU