



Nr. 552 / AP/ 23.02.2026

RĂSPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI

Procedura de atribuire: Stingătoare – UAIC;
Anunț de participare: număr 496 /AP/ 18.02.2026;

În conformitate cu prevederile art. 160 din Legii nr. 98/2016 actualizată, prezentăm mai jos răspunsurile la solicitările de clarificări primite.

Întrebare 1: Vă rog să analizați cererea de mai jos :

Stingătoarele pe care le doriți dumneavoastră rata de stingere 27 A 144 b sunt cele mai slabe din Romania și este undeva la 88 lei +TVA.

Puteți modifica cerința din caietul de sarcini și să solicitați stingătoare cu rata de stingere 55A233B dublu față de rata solicitată de dumneavoastră și foarte calitative prețul este de 110 lei +TVA suport de prindere inclus

De asemenea puteți solicita garanție de 5 ani pentru pulbere și 2 ani pentru verificarea tehnică anula .

Alegand acest lucru veți scuti 2 ani verificare tehnica anuala care nu o mai plătiți deoarece nu se mai face , legea spune că stingătoarele se verifica annual dupa expirarea garanției data de producator

Doar dacă câștigați 2 verificari anuale care nu le mai faceți înseamnă 781 stingătoare x 2 ani =1562 stingătoare x 15 lei 23430 lei scutiți.

Răspuns 1: Conform art. 3.1.7.1 din P 118/1 din 2025, clădirile se dotează cu stingătoare portabile de incendiu cu performanță de stingere de cel puțin 21A și 113B .

Prin Solicitarea de ofertă nr. 496 /AP/ 18.02.2026 s-au menționat următoarele:

Stingătoare tip P6 cu pulbere:

Capacitate agent stingere: 6 kg pulbere ABC;

Focar stingere 27A 144B;

Se va preciza data/anul fabricației stingătoarelor tip P6 oferitate.

Caracteristicile solicitate sunt superioare celor impuse prin normativul P118/1/2025.

Totodată vă solicităm să aveți în vedere și mențiunea **Cerințele impuse, prin prezenta solicitare, vor fi considerate ca fiind minimale.**, în acest fel se permite ofertarea de stingătoare cu caracteristici superioare celor impuse prin solicitarea de ofertă.

Întrebare 2: Referitor la anunțul cu privire la achiziția de furnizare Stingătoare - UAIC, conform solicitare de ofertă respectiv anunț postat pe site-ul universității, vă rog să ne transmiteți valoarea estimată a achiziției.

Răspuns 2: Valoarea estimată totală a achiziției de stingătoare tip P6 și tip G2 este 157.843,40 lei fără TVA.

Director Direcția Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor,
Ing. Gabriela ALEXOAEI

Serviciul Achiziții Publice,
Magdalena POPA

SIPPSU
Lucian BRĂNEANU